

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Жилая часть							
	Водопровод хоз.-питьевой (В1)							
	1. Водомерный узел на вводе:	Лист 14			компл.	1		
	-преобразователь расхода электромагнитный для холодной воды	Раздел АВК			шт.	1		
	-фильтр магнитный фланцевый $\phi 50$	ФМФ-50			шт.	1		
	-задвижка клиновья, фланцевая, стандартная Ру=1,0МПа $\phi 50$				шт.	3		
	-шаровый кран вн/вн резьба, с сливным клапаном $\phi 25$				шт.	1		
	-закладная конструкция для установки манометра	ТМ 14-2-1-03/ЭК 14-2-1-02			шт.	3		
	-манометр показывающий на Ру=1,0МПа				шт.	3		
	2. Водомерный узел поквартирный и для ПУИ: $\phi 15$							
	-счетчик крыльчатый холодной воды с магнитной защитой $\phi 15$	СХВ15			компл.	37		
	-фильтр косой латунный $\phi 15$	фмм-15			шт.	1		
	-кран шаровый, Ру=1,0 МПа $\phi 15$	торговая сеть			шт.	1		
	-клапан обратный латунный муфтовый, Ру=2,0 МПа $\phi 15$	торговая сеть			шт.	1		
	3. Кран поливочный $\phi 25$ в комплекте:				компл.	1		
	-кран шаровый, Ру=1,6 МПа $\phi 25$	11827n1			шт.	2		
	-рукав резиновый с нитяным каркасом L=30 м, $\phi 25$	ТУ 38.105998-91			шт.	1		
	4. Устройства внутриквартирного пожаротушения в комплекте:	"Роса"			компл.	36		

						30-01-15-ВК.С		
						Многоквртирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул . 2-я Марата в Первомайском р-не г.Новосибирска		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом средней этажности №1 (по ГП)		
						Р	1	9
ГИП		Матвеева				Спецификация оборудования, изделий и материалов		
Выполнил		Найданова						
Проверил								
Н.контроль		Матвеева				000 МЖК "Энергетик"		