Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного	Код оборудования, изделия,	Завод - изготовитель	Единица измере -	Коли - чество	Масса единицы,	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	толщиной d=0,7мм 1000х250				м	4,0		
	ПВ12							
1	Приточно-вытяжная установка	LK-10-IA1F4R1V2(560/3)H2S1000I-		Люфткон, г.Новосибирск	блок	1		
		-IS1000F4V2(500/3)A1I-1113						
2	Смесительный узел	LKG-10/80-2-L		Люфткон, г.Новосибирск	шт	1		
3	Решетка воздухозаборная	АРН 800х500		ООО"Арктика "	шт	1		
4	Решетка воздухораспределительная 500х200	АЛН		ООО"Арктика "	шт	16		
	400х200	АЛН		ООО"Арктика "	шт	19		
5	Дроссель-клапан 250х200	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	2		
	350х200				шт	1		
	1000х300				шт	3		
6	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80						
	толщиной d=0,5мм 250х200				м	25,0		
	толщиной d=0,5мм 350х200				м	65,0		
	толщиной d=0,5мм 750х300				м	60,0		
	толщиной d=0,5мм 1000х300				м	40,0		
	толщиной d=0,7мм 600х500				м	140,0		
						25,0		

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	03-1-16-ОВ.2	Лист 4

Формат А3