

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного	Код оборудования, изделия,	Завод - изготовитель	Единица измере -	Коли - чество	Масса единицы,	Примечание
1	П4							9
1	Приточная установка	ЛК-10-1А1Е4НЗV2(560/5,5)		Люфткон, г.Новосибирск	блок	1		
		S1000I-1113						
2	Смесительный узел	ЛКГ-16/110-2-Л		Люфткон, г.Новосибирск	шт	1		
3	Решетка воздухозаборная	АРН 900х900		ООО "Арктика "	шт	2		
4	Решетка воздухораспределительная	АЛН		ООО "Арктика "	шт	2		
		250х250	АЛН	ООО "Арктика "	шт	19		
5	Дроссель-клапан	150х150	ДКСn	ООО НЭМЗ "Таура" г.Новосибирск	шт	2		
		250х250			шт	19		
6	Клапан огнезадерживающий	900х250	ТКОЛ-30	ООО НЭМЗ "Таура" г.Новосибирск	шт	1		
		400х250	ТКОЛ-60		шт	1		
		550х250	ТКОЛ-30		шт	1		
		400х250	ТКОЛ-60		шт	1		
		800х600	ТКОЛ-60		шт	1		
7	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80						
		толщиной d=0,5мм	150х150		м	4,0		
		толщиной d=0,5мм	250х150		м	4,0		
		толщиной d=0,5мм	250х250		м	130,0		
		толщиной d=0,5мм	400х250		м	43,0		
		толщиной d=0,7мм	500х250		м	22,0		
		толщиной d=0,7мм	550х250		м	6,0		
		толщиной d=0,7мм	600х250		м	3,0		
		толщиной d=0,7мм	650х250		м	16,0		
		толщиной d=0,7мм	700х250		м	5,0		
		толщиной d=0,7мм	900х250		м	21,0		
		толщиной d=0,7мм	800х600		м	15,0		
8	Огнезащитное покрытие ET-Вент	800х600			м2	3,4		транзит

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
------------	----------------	------------

					03-1-16-ОБ.2	Лист
						4
Изм.	Коп. у.	Лист	№ док.	Подпись		Дата