

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного	Код оборудования, изделия,	Завод - изготовитель	Единица измере -	Копи - чество	Масса единицы,	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B6							
1	Вытяжная установка в составе: вентилятор канальный	ЛК-3-15-S1000A1V2(280/1.1)S1000-213 VB-28-1.1/3000		Плюфжон, г.Новосибирск	блок	1	145,0	
	клапан воздушный	LKZ-1(SV220)						
	шумоглушитель							
2	Решетка воздухораспределительная	АПН		ООО "Арктика "	шт	4		
		АПН		ООО "Арктика "	шт	8		
		АПН		ООО "Арктика "	шт	6		
3	клапан огнезадерживающий	ТКОП-60		ООО НЭМЗ "Гаура" г.Новосибирск	шт	1		
		ТКОП-60			шт	1		
4	Дроссель-клапан	ДКСн			шт	2		
		ДКСн			шт	3		
		ДКСн			шт	2		
		ДКСн			шт	1		
5	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80			м			
		толщиной d=0,5мм			м	45		
		толщиной d=0,5мм			м	19,0		
		толщиной d=0,5мм			м	3		
		толщиной d=0,5мм			м	53,0		
		толщиной d=0,7мм			м	18		
		толщиной d=0,7мм			м	47		
		толщиной d=0,7мм			м	3,0		
6	Вент круглый	Ø300		ООО НЭМЗ "Гаура" г.Новосибирск	шт	1		
7	Тепловая изоляция с защитным кожухом	400x250	K-FLEX ST AD ALU40		м2	1,2		

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	03-1-16-ОВ.2	Лист
							5