Позиция	Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, обозначение документа, опросного	Код оборудования, изделия,	Завод - изготовитель	Единица измере -	Коли - чество	Масса единицы,	Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	В5								
1	Вытяжная установка в составе:		LK-3,15-S1100A1V2(310/1,1)S1000-1213		Люфткон, г.Новосибирск	блок	1	145,0	Поставка комплектно Люфткон
	вентилятор канальный		VB-31-1,1/3000						
	клапан воздушный		LKZ-1(SV220)						
	шумоглушитель								
	фронтальный навес								
2	Решетка воздухораспределительная	100х100	АЛН		ООО"Арктика "	шт	17		
		150х100	АЛН		ООО"Арктика "	шт	2		
		150х150	АЛН		ООО"Арктика "	шт	4		
		250х150	АЛН		ООО"Арктика "	шт	1		
3	Клапан огнезадерживающий	300х200	ТКОП-30		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	2		
		200х100	ТКОП-60		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
		300х200	ТКОП-60			шт	1		
4	Дроссель-клапан	150х150	ДКСп			шт	2		
		100х100	ДКСп			шт	2		
		200х200	ДКСп			шт	1		
		250х150	ДКСп			шт	6		
		500х150	ДКСп			шт	1		
5	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной		ГОСТ 14918-80						
	толщиной d=0,5мм		100х100			м	4		
	толщиной d=0,5мм		150х100			м	3		
	толщиной d=0,5мм		150х150			м	18		
	толщиной d=0,5мм		250х150			м	30		
	толщиной d=0,7мм		300х200			м	27		
	толщиной d=0,7мм		500х150			м	14		
	толщиной d=0,7мм		500х300			м	16		
	толщиной d=0,7мм		700х300			м	20		
6	Зонт круглый	Ø500	ЗКТ-500		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
7	Тепловая изоляция с защитным кожухом	700х300	K-FLEX ST AD ALU40			м2	0,7		на кровле

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	03-1-16-ОВ.2	Лист 8

Формат А3