Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного	Код оборудования, изделия,	Завод - изготовитель	Единица измере -	Коли - чество	Масса единицы,	Примечание
1	П9							9
1	Приточная установка	LK-20-IA1F4H3V2(710/15)C8S1000I-1113		Люфткон, г.Новосибирск	блок	1		
2	Смесительный узел	LKG-25/110-2-L		Люфткон, г.Новосибирск	шт	1		
3	Решетка воздухозаборная	АРН 450х950		ООО"Арктика "	шт	4		
4	Решетка воздухораспределительная 600х600	АПР-С		ООО"Арктика "	шт	12		
	100х100	АЛН		ООО"Арктика "	шт	2		
5	Дроссель-клапан 2000х600	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
	100х100	ДКСп			шт	2		
6	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80						
	толщиной d=0,5мм	100х100			м	30,0		
	толщиной d=0,7мм	1000х600			м	18,0		
	толщиной d=0,7мм	2000х600			м	25,0		
	толщиной d=0,7мм	1350х500			м	20,0		
7	Шумоизоляция воздуховодов 1000х600	K-FONIK ST GK 074		K-Flex	м	5,0		
	2000х600				м	7,0		
	1350х500				м	6,8		

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Казанцева			
Проверил		Шматкова			
Н.контроль		Штоликова			

03-1-16-ОВ.2

Школа по ул. Первомайской (микрорайон "Весенний) в Первомайском районе г. Новосибирск

Школа на 1250 мест. 3блок

Стадия	Лист	Листов
Р	1	12

Спецификация оборудования, изделий и материалов систем отопления и вентиляции.

ООО "ТКТ"

Формат А3