Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного	Код оборудования, изделия,	Завод - изготовитель	Единица измере -	Коли - чество	Масса единицы,	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В44							
1	Вентилятор канальный	LKP-160-OVS1000		Люфткон, г.Новосибирск	блок	1		Поставка комплектно Люфткон
	шумоглушитель							
2	Решетка воздухораспределительная 100х100	АЛН		ООО"Арктика "	шт	2		
3	Дроссель-клапан 150х100	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	2		
4	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80						
	толщиной d=0,5мм	150х100			м	9		
	толщиной d=0,5мм	200х100			м	7		
	толщиной d=0,5мм	Ø160			м	8		
5	Тепловая изоляция с защитным кожухом Ø160	K-FLEX ST AD ALU40			м²	0,10		на кровле
	В51							
1	Вентилятор канальный	LKP-160-OVS1000		Люфткон, г.Новосибирск	блок	1		Поставка комплектно Люфткон
	шумоглушитель							
2	Решетка воздухораспределительная 100х100	АЛН		ООО"Арктика "	шт	1		
3	Дроссель-клапан 150х100	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	2		
4	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80						
	толщиной d=0,5мм	150х100			м	13		
	толщиной d=0,5мм	Ø160			м	8		

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	03-1-16-ОВ.2	Лист 13

Формат А3