Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измере - ния	Коли - чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПВ1							
1	Приточно-вытяжная установка	LK-3,15-IA1MF4R1V2(250/0,75)H2S		Люфткон, г.Новосибирск	блок	1		Автоматика в комплекте
		1000I-IS1000F4V2(250/0,75)A1I-1113						
2	Смесительный узел	LKG-1,6/60-2-L		Люфткон, г.Новосибирск	шт	1		Поставка комплектно Люфткон
3	Решетка воздухозаборная 600х300	АРН		ООО"Арктика "	шт	1		
4	Решетка воздухораспределительная 100х100	АЛН		ООО"Арктика "	шт	33		
	150х150	АЛН		ООО"Арктика "	шт	8		
	200х200	АЛН		ООО"Арктика "	шт	6		
5	Дроссель-клапан 150х150	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	21		
6	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80						
	толщиной d=0,5мм	100х100			м	9,0		
	толщиной d=0,5мм	150х150			м	160,0		
	толщиной d=0,5мм	200х200			м	8,0		
	толщиной d=0,5мм	200х150			м	10,0		
	толщиной d=0,5мм	250х150			м	25,0		
	толщиной d=0,5мм	250х200			м	30,0		
	толщиной d=0,7мм	350х200			м	38,0		
	толщиной d=0,7мм	400х200			м	25,0		
	толщиной d=0,7мм	450х200			м	10,0		
	толщиной d=0,7мм	500х200			м	10,0		
7	Клапан огнезадерживающий 250х200	ТКОП-60		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	2		

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	03-1-16-ОВ.2		
						Школа по ул. Первомайской (микрорайон "Весенний) в Первомайском районе г. Новосибирск		
Разработал		Казанцева				Школа на 1250 мест. 1блок	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 20
Проверил		Шматкова						
Н.контроль		Штоликова				Спецификация оборудования, изделий и материалов систем отопления и вентиляции.	ООО "ТКТ"	

Формат А3