Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного	Код оборудования, изделия,	Завод - изготовитель	Единица измере -	Коли - чество	Масса единицы,	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В13							
1	Вентилятор канальный	LKP-500x300-A1IV4/220I		Люфткон, г.Новосибирск	блок	1	34,0	Поставка комплектно Люфткон
	Клапан воздушный	LKZ-1(SV220)						
2	Решетка воздухораспределительная 100x100	АЛН		ООО"Арктика "	шт	12		
3	Решетка переточная 300x150	АП		ООО"Арктика "	шт	2		
4	Дроссель-клапан 100x100	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	6		
	150x100	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	2		
	250x100	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
5	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80						
	толщиной d=0,5мм	100x100			м	18		
	толщиной d=0,5мм	150x100			м	9		
	толщиной d=0,5мм	200x100			м	4		
	толщиной d=0,5мм	250x150			м	6		
	толщиной d=0,5мм	200x200			м	15		
	толщиной d=1,0мм	100x100			м	10		транзит
	толщиной d=1,0мм	150x100			м	8		транзит
	толщиной d=0,5мм	Ø200			м	5		на кровле
6	Зонт круглый Ø200	ЗКТ-200		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
7	Заслонка УВЗк 200x100	УВЗк-200x100		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
	250x100	УВЗк-250x100		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		транзит
8	Огнезащитное покрытие ЕТ-Вент 100x100				м2	3,3		транзит
	150x100				м2	3,2		на кровле
9	Тепловая изоляция с защитным кожухом Ø200	K-FLEX ST AD ALU40			м2	0,314		
								Поставка комплектно Люфткон
	В14							
1	Вентилятор канальный с секцией шумоглушения	LKP-160-OVS1000		Люфткон, г.Новосибирск				
2	Решетка воздухораспределительная 100x100	АЛН			шт	1		

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	03-1-16-ОВ.2	Лист 9

Формат А3