

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного	Код оборудования, изделия,	Завод - изготовитель	Единица изме­ре -	Коли - чество	Масса единицы,	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B5							
1	Вытяжная установка в составе:	LK-3,15-S1100A1V2(310/1,1)S1000-1213		Людфлжон, г.Новосибирск	блок	1	145,0	Поставка комплектно Людфлжон
	вентилятор канальный	VB-31-1, 1/3000						
	клапан воздушный	LKZ-1(SV220)						
	шумоглушитель							
	фронтальный навес							
2	Решетка воздухо­распределительная	АЛН		ООО"Арктика "	шт	17		
		АЛН		ООО"Арктика "	шт	2		
		АЛН		ООО"Арктика "	шт	4		
		АЛН		ООО"Арктика "	шт	1		
3	Клапан огнезадерживающий	ТКОЛ-30		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	2		
		ТКОЛ-60		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
		ТКОЛ-60			шт	1		
4	Дроссель-клапан	ДКСл			шт	2		
		ДКСл			шт	2		
		ДКСл			шт	1		
		ДКСл			шт	6		
		ДКСл			шт	1		
5	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80			м	4		
		толщиной d=0,5мм			м	3		
		толщиной d=0,5мм			м	18		
		толщиной d=0,5мм			м	30		
		толщиной d=0,7мм			м	27		
		толщиной d=0,7мм			м	14		
		толщиной d=0,7мм			м	16		
		толщиной d=0,7мм			м	20		
6	Зонт круелый	ЗКТ-500		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
7	Тепловая изоляция с защитным кожухом	K-FLEX ST AD ALU40			м2	0,7		на кровле
Инв.№подл. Подпись и дата Взам.инв.№								
Изм. Кол.уч. Листов № док. Подпись Дата 03-1-16-ОВ.2 Лист 8								