

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного	Код оборудования, изделия,	Завод - изготовитель	Единица изме­ре -	Коли - чество	Масса единицы,	Примечание
1	<div>П5</div>							9
1	Приточная установка	ЛК-10-1А1Е4НЗV2(500/4)		Люфткон, г.Новосибирск	блок	1		
2	Смесительный узел	ЛКГ-16/110-2-Л		Люфткон, г.Новосибирск	шт	1		
3	Решетка воздухозаборная	АРН 1200х1200		ООО"Арктика "	шт	2		
4	Решетка воздухораспределительная	АЛН		ООО"Арктика "	шт	1		
		150х100		ООО"Арктика "	шт	6		
		200х200		ООО"Арктика "	шт	7		
		250х250		ООО"Арктика "	шт	20		
5	Дроссель-клапан	ДКСл		ООО НЭМЗ "Гаура" г.Новосибирск	шт	1		
		150х100		ООО НЭМЗ "Гаура" г.Новосибирск	шт	6		
		200х200		ООО НЭМЗ "Гаура" г.Новосибирск	шт	7		
		250х250		ООО НЭМЗ "Гаура" г.Новосибирск	шт	20		
6	Клапан огнезадерживающий	ТКОЛ-30		ООО НЭМЗ "Гаура" г.Новосибирск	шт	2		
		400х250			шт	1		
7	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80						
		толщиной d=0,5мм			м	14,0		
		толщиной d=0,5мм			м	3,0		
		толщиной d=0,5мм			м	10,0		
		толщиной d=0,5мм			м	96,0		
		толщиной d=0,7мм			м	42,0		
		толщиной d=0,7мм			м	8,0		
		толщиной d=0,7мм			м	10,0		
		толщиной d=0,7мм			м	15,0		
		толщиной d=0,7мм			м	18,0		
		толщиной d=0,7мм			м	46,0		
8	Огнезащитное покрытие ET-Вент	950х250			м2	6,5		травянист

Инв.№подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

03-1-16-ОВ.2

Лист5