

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного	Код оборудования, изделия,	Завод - изготовитель	Единица измере -	Копи - чество	Масса единицы,	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной толщиной d=0,5мм толщиной d=0,5мм	ГОСТ 14918-80 150x50 100x100			м м	18 23		
						1		
1	Вентилятор канальный Клапан воздушный	ЛКР-600х350-А11N4/380I ЛКЗ-1(SV220)		Людфогон, г.Новосибирск	блок	1		
2	Решетка воздухоораспределительная	АЛН		ООО НЭМЗ "Гайра" г.Новосибирск	шт	29		
4	Дроссель-клапан	ДКСн		ООО НЭМЗ "Гайра" г.Новосибирск	шт	9		
		ДКСн			шт	4		
5	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80			м			
		толщиной d=0,5мм			м	50		
		толщиной d=0,5мм			м	16		
		толщиной d=0,5мм			м	30		
		толщиной d=0,5мм			м	10		
		толщиной d=0,5мм			м	15		
		толщиной d=0,5мм			м	1		
6	Защелка УВЗк	УВЗк-150х150 УВЗк-200х100		ООО НЭМЗ "Гайра" г.Новосибирск ООО НЭМЗ "Гайра" г.Новосибирск	шт шт	3 1		
7	Тепловая изоляция с защитным кожухом	Ø280			м²	0,2		на крыше
	B16							
1	Вентилятор канальный	ЛКР-160-0V						
2	Решетка воздухоораспределительная	АЛН		ООО Арктика "	шт	5		
4	Дроссель-клапан	ДКСн		ООО НЭМЗ "Гайра" г.Новосибирск	шт	5		
5	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80			м			
		толщиной d=0,5мм			м	25		
		толщиной d=0,5мм			м	8		
6	Тепловая изоляция с защитным кожухом	Ø100			м²	0,2		на крыше
		K-FLEX ST AD ALU40						

Инв.№подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Изм.

Коп.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

03-1-16-ОВ.2

Лист

10

Формат А3