Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного	Код оборудования, изделия,	Завод - изготовитель	Единица измере -	Коли - чество	Масса единицы,	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80						
	толщиной d=0,5мм	150х50			м	18		
	толщиной d=0,5мм	100х100			м	23		
	B15					1		
1	Вентилятор канальный	LKP-600x350-A1IV4/380I		Люфткон, г.Новосибирск	блок	1		
	Клапан воздушный	LKZ-1(SV220)						
2	Решетка воздухораспределительная 100х100	АЛН		ООО"Арктика "	шт	29		
4	Дроссель-клапан 100х100	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	9		
	200х100	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	4		
5	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80						
	толщиной d=0,5мм	100х100			м	50		
	толщиной d=0,5мм	150х150			м	16		
	толщиной d=0,5мм	200х100			м	30		
	толщиной d=0,5мм	250х250			м	10		
	толщиной d=0,5мм	300х250			м	15		
	толщиной d=0,5мм	Ø280			м	1		
6	Заслонка УВЗк 150х150	УВЗк-150х150		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	3		
	200х100	УВЗк-200х100		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
7	Тепловая изоляция с защитным кожухом Ø280	K-FLEX ST AD ALU40			м²	0,2		на кровле
	B16							
1	Вентилятор канальный Ø160	LKP-160-OV						
2	Решетка воздухораспределительная 100х100	АЛН		ООО"Арктика "	шт	5		
4	Дроссель-клапан 100х100	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	5		
5	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80						
	толщиной d=0,5мм	100х100			м	25		
	толщиной d=0,5мм	Ø100			м	8		
6	Тепловая изоляция с защитным кожухом Ø100	K-FLEX ST AD ALU40			м²	0,2		на кровле

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	03-1-16-ОВ.2	Лист 10

Формат А3