Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного	Код оборудования, изделия,	Завод - изготовитель	Единица измере -	Коли - чество	Масса единицы,	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В17					1		
1	Вентилятор канальный	LKP-600x300-A1IV4/380I		Люфткон, г.Новосибирск	блок	1		
	Клапан воздушный	LKZ-1(SV220)						
2	Решетка воздухораспределительная 100x100	АЛН		ООО"Арктика "	шт	29		
4	Дроссель-клапан 100x100	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	4		
	150x100	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	8		
5	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80						
	толщиной d=0,5мм	100x50			м	3		
	толщиной d=0,5мм	100x100			м	4		
	толщиной d=0,5мм	150x100			м	38		
	толщиной d=0,5мм	150x150			м	17		
	толщиной d=0,5мм	200x200			м	10		
	толщиной d=0,5мм	250x250			м	6		
	толщиной d=0,7мм	300x250			м	10		
	толщиной d=0,5мм	Ø280			м	7		на кровле
6	Зонт круглый Ø300	ЗКТ-300		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
7	Заслонка УВЗк 100x50	УВЗк-100x50		ООО НЭМЗ "Тайра"	шт	1		
	200x200	УВЗк-200x200			шт	4		
8	Тепловая изоляция с защитным кожухом Ø280	K-FLEX ST AD ALU40			м²	0,8		на кровле
	В18							
1	Вентилятор канальный	LKP-600x300-A1IV4/380I		Люфткон, г.Новосибирск	блок	1		
	Клапан воздушный	LKZ-1(SV220)						
2	Решетка воздухораспределительная 100x100	АЛН		ООО"Арктика "	шт	10		
4	Дроссель-клапан 150x150	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	2		
	250x150	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	2		
5	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80						
	толщиной d=0,5мм	150x150			м	16		
	толщиной d=0,5мм	250x150			м	26		
	толщиной d=0,5мм	Ø200			м	1		на кровле

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	03-1-16-ОВ.2	Лист 11

Формат А3