Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного	Код оборудования, изделия,	Завод - изготовитель	Единица измере -	Коли - чество	Масса единицы,	Примечание
1	П6							9
1	Приточная установка	LK-12,5-IA1F4H3V2(560/5,5)S1000I-1113		Люфткон, г.Новосибирск	блок	1		
2	Смесительный узел	LKG-16/110-2-L		Люфткон, г.Новосибирск	шт	1		
3	Решетка воздухозаборная	АРН 500х800		ООО"Арктика "	шт	2		
4	Решетка воздухораспределительная 100х100	АЛН		ООО"Арктика "	шт	7		
	150х100	АЛН		ООО"Арктика "	шт	4		
	200х150	АЛН		ООО"Арктика "	шт	4		
	150х250	АЛН		ООО"Арктика "	шт	3		
	250х250	АЛН		ООО"Арктика "	шт	10		
5	Дроссель-клапан 100х100	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	7		
	150х100	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	4		
	200х150	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	3		
	150х250	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	3		
	250х250	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	7		
6	Клапан огнезадерживающий 400х250	ТКОП-60		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
	850х500	ТКОП-60		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	2		
7	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80						
	толщиной d=0,5мм	100х100			м	30,0		
	толщиной d=0,5мм	150х100			м	7,0		
	толщиной d=0,5мм	200х150			м	3,0		
	толщиной d=0,5мм	250х250			м	70,0		

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Казанцева			
Проверил		Шматкова			
Н.контроль		Штоликова			

03-1-16-ОВ.2

Школа по ул. Первомайской (микрорайон "Весенний) в Первомайском районе г. Новосибирск

Школа на 1250 мест. 2блок

Стадия	Лист	Листов
Р	1	17

Спецификация оборудования, изделий и материалов систем отопления и вентиляции.

ООО "ТКТ"

Формат А3