Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного ГОСТ 14918-80	Код оборудования, изделия,	Завод - изготовитель	Единица измере -	Коли - чество	Масса единицы,	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В4							
1	Вытяжная установка в составе:	LK-3,15-A1V2(350/2,2)S1100-1213		Люфткон, г.Новосибирск	блок	1	145,0	Поставка комплектно Люфткон
	вентилятор канальный	VB-35-2,2/3000						
	клапан воздушный	LKZ-1(SV220)						
	шумоглушитель							
	фронтальный навес							
2	Решетка воздухораспределительная 100х100	АЛН		ООО"Арктика "	шт	10		
	150х150	АЛН		ООО"Арктика "	шт	6		
	200х150	АЛН		ООО"Арктика "	шт	10		
	200х200	АЛН		ООО"Арктика "	шт	4		
	250х200	АЛН		ООО"Арктика "	шт	4		
3	Клапан огнезадерживающий 450х200	ТКОП-30		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	2		
	150х100	ТКОП-60		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
	350х200	ТКОП-60		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	2		
	800х200					1		
4	Дроссель-клапан 100х100	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
	150х150	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	2		
	150х100	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
	200х150	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
	200х200	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
	250х200	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
	350х200	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	2		
	400х200	ДКСп		ООО НЭМЗ "Тайра" г.Новосибирск	шт	1		
5	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80						
	толщиной d=0,5мм	100х100			м	8		
	толщиной d=0,5мм	150х100			м	35		
	толщиной d=0,5мм	150х150			м	3		
	толщиной d=0,5мм	200х200			м	7		
	толщиной d=0,7мм	350х200			м	50		

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.