

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного	Код оборудования, изделия,	Завод - изготовитель	Единица измере -	Копи - чество	Масса единицы,	Примечание
1	ПА							9
1	Припичная установка	ЛК-10-1А1Г-4НЗV2(560/5,5)		Лидфлкон г.Новосибирск	блок	1		
2	Смесительный узел	S 1000I-1113 ЛК-16/110-2-1		Лидфлкон г.Новосибирск	шт	1		
3	Решетка воздухозаборная	АРН 900х900		ООО "Арктика "	шт	2		
4	Решетка воздухораспределительная	АЛН		ООО "Арктика "	шт	2		
5	Дроссель-клапан	250х250 АЛН 150х150 ДКС		ООО НЭМЗ "Таура" г.Новосибирск	шт	19		
6	Клапан огнезадерживающий	250х250 900х250 ТКОГ-30		ООО НЭМЗ "Таура" г.Новосибирск	шт	1		
		400х250 ТКОГ-60			шт	1		
		550х250 ТКОГ-30			шт	1		
		400х250 ТКОГ-60			шт	1		
		800х600 ТКОГ-60			шт	1		
7	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80 150х150			м	4,0		
		толщиной d=0,5мм			м	4,0		
		толщиной d=0,5мм			м	130,0		
		толщиной d=0,5мм			м	43,0		
		толщиной d=0,7мм			м	22,0		
		толщиной d=0,7мм			м	6,0		
		толщиной d=0,7мм			м	3,0		
		толщиной d=0,7мм			м	16,0		
		толщиной d=0,7мм			м	5,0		
		толщиной d=0,7мм			м	21,0		
		толщиной d=0,7мм			м	15,0		
8	Огнезащитное покрытие ЕТ-Вент	800х600			м2	3,4		привезли

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.